

Levi Hogendoorn

 facebook.com/levi.hogendoorn.5/posts/3220646194870123

Objectief

Wat is de definitie van “objectief”? Ik vond onder andere deze betekenis:

“Wat gebaseerd is op waarneembare en onafhankelijk verifieerbare feiten, en niet op persoonlijke indrukken of meningen.”

Waarom vroeg ik me dit af? Omdat ik volgende passage vond in het verslag van de gemeenteraad van 1 December jongstleden.

“Spreker licht de resultaten zoals besproken op de bewonersavond toe. Hij geeft aan dat de levering van warm tapwater in 2021 verbeterd is ten opzichte van 2020. Dit geldt eveneens voor de levering van koude. Met betrekking tot de waterkwaliteit geeft hij aan dat drinkwater en systeemwater worden gemonitord door twee externe partijen. Beide voldoen momenteel aan de normen en er is aldus sprake van een verbeterslag. Hij licht toe dat Eteck verder de service probeert te verbeteren, omdat deze de afgelopen jaren onder de maat was.”

Ik werd getriggerd door de uitspraak dat “beide voldoen aan de normen”. Want is dit nu een objectieve of subjectieve uitspraak. Zoals het er staat zou het objectief moeten zijn want het wordt gemonitord door twee externe partijen. Daarnaast gaat het over normen dus is het meetbaar.

Wel apart want diezelfde gemeente en Eteck communiceren naar elkaar en naar bewoners dat er geen normen zijn maar alleen richtlijnen. Met daarbij benadrukt dat ze niet officieel zijn. Maar goed er zijn dus twee externe partijen die het monitoren dus het zal wel goed zitten....toch? Dan zijn vast wel de bijbehorende rapportages toegevoegd? Hmm nee...dan zelf maar wat research doen. En toen ik die rapportages boven water kreeg schok ik toch wel enigszins. Want die 2 externe bedrijven zijn helemaal niet zo te spreken over de kwaliteit van het water. Om mijn mening objectief te maken zal ik de meting van de laatste keer toevoegen. Voor de geïnteresseerden heb ik eventueel alle metingen.

Waarom dit stuk?

Omdat ik vind dat deze passage in het officiële verslag subjectief is. Getoetst op aannames en mooie woorden zonder een feitelijke onderbouwing. Terwijl deze er dus weldegelijk is. Echter kost het wat pijn en moeite om deze boven water te krijgen.

Daarnaast geeft Eteck nu aan dat er alleen maar metingen beschikbaar zijn van de afgelopen 2 jaar. Van de voorliggende 8 jaar is er niks bekend. Bizar, ongekend en onacceptabel. Hoe zit dat met legionella, vervuiling en kwaliteit? Helaas zijn 147 gezinnen binnen Bodegraven overgeleverd aan deze partij. En dat helaas nog voor de komende 20 jaar.

Monsterpuntnummer : LAB21494 Datum monstername : 10-12-2021

Contactgegevens opdrachtgever

Bedrijfsnaam : ETECK
 Adres/postbus : Coenecoop 12 / Postbus 58
 Postcode en plaats : 2741 PG / 2740 AB Waddinxveen

Projectgegevens

Projectnummer en -naam : 19035 Madelief
 Adres :
 Postcode en plaats : 2412 AJ Bodegraven

Systeeminformatie

Bouwjaar : Statische hoogte [m] :
 Vermogen [kW] : Systeeminhoud [m³] :
 Systeemdruk [bar] : Ontwerpdruk [bar] :
 Systeemflow [m³/u] : Temperatuurtraject [°C] :
 Omschrijving watercircuit : CV
 Installatie gevuld met : Leidingwater

Geef hieronder aan wat van toepassing is op deze installatie

Waterbehandeling

Onthardingsinstallatie	<input type="checkbox"/>
RO installatie	<input type="checkbox"/>
Demiwaterinstallatie	<input type="checkbox"/>
Deelstroomfilter	<input type="checkbox"/>
Ontgassingsinstallatie	<input type="checkbox"/>
Doseerinstallatie	<input type="checkbox"/>
Conditioneringsmiddel	<input type="checkbox"/>
Biocide	<input type="checkbox"/>

Materialspecificatie

Staal	<input type="checkbox"/>
Koper	<input type="checkbox"/>
Messing	<input type="checkbox"/>
Aluminium	<input checked="" type="checkbox"/>
Verzinkt	<input type="checkbox"/>
Kunststof	<input type="checkbox"/>
Overig	<input type="checkbox"/>
Watermeter	<input type="checkbox"/>

Stand [m³] :

Beoordeling ter plaatse

Monsternamepunt : CV Zuurgraad [pH] : 7,5
 Kleur bij monstername : Oranje Geleidbaarheid [µS/cm] : 573
 Geur bij monstername : Neutraal Vervuiling : Helder

Laboratoriumresultaten

	Goed (groen)	Actie gewenst (oranje)	Actie vereist (rood)
Zuurgraad ter Plaatse [pH] :	8,0-8,5	7,8-9,0 of 8,5-9,0	<7,8 of >9,0
Geleidbaarheid [µS/cm] :	<500	500-1000	>1000
Chloride [mg/l] :	<50	50-100	>100
Hardheid [°DH] :	<1,0	1,0-3,0	>3,0
IJzer [mg/l] :	<0,5	0,5-3,0	>3,0
Koper [mg/l] :	<0,02	0,02-0,50	>0,50
Vorstbescherming			

Beoordeling adviseur

Advies : De pH is te laag en een pH correctie is gewenst. Tevens meten we te veel zouten (hardheid, chlorides & geleidbaarheid). Dit dient ontzout te worden. Voor niet opgelost ijzer is een deelstroomfilter met magneet noodzakelijk.

Totaal waardering : Beoordeeld door : Rapport datum : 10-12-2021



2 Jij en Theo Straathof

1 opmerking



Geweldig

Opmerking plaatsen

Delen

1 opmerking

Actief

Arjan van Beijnum

De gemeenteraad wordt niet verkeerd voorgelicht hoor, want het is de informatie die door Eteck wordt aangeleverd. Dat de informatie die door Eteck wordt aangeleverd feitelijk onjuist is, kunnen we steeds aantoonbaar weerleggen. Maar dat maakt niet uit. Feiten die het college niet bevallen, worden ter discussie gesteld als ware het meningen. (Het college, want de projectleider noemt opvallend vaak dat hij namens het college spreekt.)

Zie: <https://bodegraven-reeuwijk.parlaeus.nl/.../Verslag...>

- Volgens het verslag: "Zo is het onduidelijk of alle woningen nu correct zijn aangesloten op het Eteck-systeem", doet vermoeden alsof onze woningen niet correct zijn aangesloten. Maar de fout is binnen de demarcatie van Eteck en de verantwoordelijkheid van Eteck.
- Volgens het verslag: "Hij geeft aan dat specifieke meetdata nodig zijn om vast te stellen of aan het contract voldaan wordt.", terwijl de bewoners die in overvloed hebben aangeleverd.
- Volgens het verslag: "Er is echter sprake van veel onduidelijkheden en manco's op de onderliggende prestatie-eisen.". Op de vraag welke dat zijn krijgen we al sinds 13 oktober 2021 géén antwoord.
- Volgens het verslag: "Hij stelt dat sprake is van verbetering, maar er is ook sprake van mankementen in de woningen.". Ook hier weer in de afleverset van Eteck.
- Volgens het verslag: "Er is contact is met de gemeente Buren.". Tja, Eteck heeft geen aansluitingen daar.
- Volgens het verslag: "Wat het contact met de ACM betreft, geeft hij aan dat hij hier contact over heeft met Stichting WKO Weideveld". Laten we het erop houden dat dit feitelijk onjuist is.
 - Leuk
 - Beantwoorden
 - 23 min
 - Bewerkt

Actief

Schrijf een opmerking...