
Van: [redacted]@rpr.nl>
Verzonden: dinsdag 28 september 2021 11:16
Aan:
CC:
Onderwerp: Rapport_Technolab__Madelief_6.pdf
Bijlagen: Rapport_Technolab__Madelief_6.pdf

Beste

Ik ben zoals al aangegeven druk doende om ook politiek draagvlak te verkrijgen voor het met jullie gedeelde spoorboekje. Dit als gezamenlijk proces naar een goed/afdoende functionerend WKO systeem in Weideveld, Bodegraven. Dit zou moeten gaan resulteren in een positief Collegebesluit hierover in oktober. Vooruitlopend hierop, en conform dit spoorboekje, gaat de gemeente jullie PvA beoordelen in eerste instantie voor het gedeelte wat gaat over de minimale contractuele prestatie-eisen. Ik verwacht een reactie hierop begin november. Daarna kunnen we een onafhankelijk derde inschakelen wederom conform spoorboekje. Er vanuit gaande uiteraard dat deze marsroute dan inmiddels door het College en door jullie directie omarmd is.

Daarnaast zou ik graag op korte termijn met jou en de nieuwe CAO () een korte meeting hebben bij jullie op kantoor om ook strategisch een aantal acties met elkaar af te spreken om het vertrouwen van de bewoners en de Raad terug te winnen. Is in ons beiden belang dat de constante stroom aan negatieve publiciteit gaat stoppen. Wellicht kunnen jullie een voorstel doen voor deze meeting.

Tenslotte heb ik een onderzoeksrapport bijgevoegd wat uit opdracht van bewoners begin dit jaar is uitgevoerd naar slibvervuiling in jullie systeem wat bij het opendraaien van de warmtelevering binnenkort de huisinstallaties weer zou kunnen instromen en daar schade kan gaan aanrichten. Als gemeente wil ik jullie hier graag attent op maken. Vanuit onze contractuele verbinding en vanuit de verantwoordelijkheid die wij als gemeente voelen in het voorkomen van schade daar, zou ik je graag een reactie willen vragen op het advies van Technolab om slibstreamfilters te gaan plaatsen. Graag per ommekeer even feedback hierop.

Het is raadzaam de chemische parameters van het systeemwater te verbeteren door middel van het plaatsen van een slibstreamfilters in de installatie waardoor de zwevende vervuiling wordt afgevangen. *Conclusie uit rapport Technolab (jan. 2021)*

Met vriendelijke groeten,

<https://www.linkedin.com/in/>

RPR Stakeholdermanagers

Edisonstraat 15
2811 EM Reeuwijk
tel: 0182
M: 06
e-mail: info@RPR.nl
website: www.RPR.nl